



МЭРИЯ

города Новосибирска
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

Корзюку А. П.

groza54@mail.ru

ул. Трудовая, 1
г. Новосибирск, 630099
тел. (383) 228-88-01, факс (383) 228-88-12
от 28.09.2020 № 12/05/08874
на № ПГ-09572 от 17.05.2019

Уважаемый Александр Петрович!

На Ваше обращение в мэрию города Новосибирска по вопросу устранения замечаний после капитального ремонта подвала жилого дома по адресу: ул. Народная, 23, дополнительно сообщая.

В рамках региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на основании заключенного договора № РТС254А180054 (Д) от 13.03.2018 с ООО «ПСК», выполнены работы по капитальному ремонту подвала, систем электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Работы были завершены 06.08.2018.

Замечания, отмеченные в акте от 18.06.2020 подрядной организацией устранены.

По вопросу устранения протечек с кровли около фановой трубы направлен запрос в управляющую компанию ООО «УК «Регион».

Приложение: Акт от 28.09.2020 на 1 л в 1 экз.

Заместитель начальника департамента – начальник
управления капитального и текущего ремонта

В. А. Ткаченко

АКТ осмотра объекта

«28» сентября 2020г.

г. Новосибирск

Комиссией в составе:

Представитель Фонда модернизации ЖКХ вед. инженер СТН ИТО Девкина

Представитель Технического Заказчика зам. нач УКиР Удальцова Т.В.

Представитель Строительного контроля _____

Представитель Проектной организации _____

Представитель Подрядной организации Гл. инженер ООО "ПСК" Короб А.В.

Представитель Управляющей компании зам. тех. Демидов С.И. ООО "К.Ремонт"

Представитель Собственников _____

Составлен настоящий акт о том, что проведено визуальное обследование многоквартирного дома № 23 по ул. Народная и отметила следующее:

Подрядной организацией ООО "ПСК" выполнены следующие работы в рамках исполненных гарантийных обязательств:

1. Выполнена гидроизоляция цоколя до проектного уровня по всему периметру дома.
2. Заделано примыкание между цоколем и стеной по всему периметру.
3. Выполнена расшивка и заделка трещин в бетоне.

Члены комиссии:

Девкина (Девкина С.И.)
Удальцова Т.В.
Короб А.В.